



HBT160H

## Bloc différentiel P250 4P 160A I<sub>dn</sub> régl

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

|                              |                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------|
| Courant assigné nominal      | 160 A                                            |
| Courant différentiel assigné | 30 mA, 100 mA, 300 mA, 1000 mA, 3000 mA, 6000 mA |

#### Architecture

|                 |   |
|-----------------|---|
| Nombre de pôles | 4 |
|-----------------|---|

#### Sécurité

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Type de protection différentielle | A |
|-----------------------------------|---|

#### Tension

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Tension assignée d'isolement        | 500 V   |
| Tension assignée de tenue aux chocs | 6 000 V |

#### Raccordement

|                                                                         |                          |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide | 35 - 185 mm <sup>2</sup> |
| Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple | 35 - 150 mm <sup>2</sup> |