

Fiche technique du produit

Spécifications

Infraplus-MP - Bandeau dec.9x230v



VDI6657

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Actassi
Produit	Panneau d'alimentation 19"
Niveau d'équipement	Précâblé avec sorties, câble et prise

Complémentaires

Tension de fonctionnement	230 V CA, 16 A
Nombre de prise de courant	9 français prises , 2P+T selon se conformer à NF C 61-303
Unité de rack	1U
Matière	Acier
Profondeur	100 mm
Hauteur	45 mm
largeur	490 mm
Région cible	Europe

Environnement

Normes	NF C 61-303
--------	-------------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	5,4 cm
Largeur de l'emballage 1	16,0 cm
Longueur de l'emballage 1	52,0 cm
Poids de l'emballage 1	1,179 kg
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	11
Hauteur de l'emballage 2	30,0 cm
Largeur de l'emballage 2	40,0 cm
Longueur de l'emballage 2	60,0 cm
Poids de l'emballage 2	13,952 kg

Garantie contractuelle

Garantie

18 mois

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Empreinte environnementale

Empreinte carbone (kg CO2 eq.)	12
--------------------------------	----

Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
------------------------	---

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	Non
-------------------------------	-----

Emballage sans plastique	Non
--------------------------	-----

Directive UE RoHS	Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
-----------------------------------	--

Règlementation REACH	Déclaration REACH
----------------------	-----------------------------------

Use Again

Réemballer et réuser

Profil Économie Circulaire	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
----------------------------	--

Reprise	No
---------	----